

Отчет
о выполнении предписания ГПН от 16.04.2021 № 330/1/1 ,
МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» СП

№ п/п	Вид нарушения требований санитарного законодательства	Отметка о выполнении
1.	Здание МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» не оснащено СОУЭ третьего типа (по факту установлено СОУЭ второго типа, . Ч.3.4 ст. 4,6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., таблица 2 п.1 СП 3.13130.2009.	Выполнено. В здании МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» СП смонтировано СОУЭ третьего типа (РОКОТ -2, прибор управления речевого оповещения)
2.	Отделка пола в помещении группы «Звездочки» на 1-ом этаже, выполнена материалом – напольным покрытием типа линолеум. Документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности, не представлена. Представлен сертификат соответствия. ст. 145 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ п.25.	Выполнено. Имеется вся необходимая документация: копия сертификата соответствия требованиям технического регламента, копия сертификата соответствия требованиям нормативных документов, копия договора поставки № 17, копия спецификации, копия накладной № 1147.
2.	Руководитель учреждения не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения с обозначением его категории на входной двери помещения с наружной стороны, а именно помещение, расположено на 1-м этаже, эксплуатируемое, как склад-архив (допускается хранение документов). Правила противопожарного режима в РФ п.12 . (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).	Выполнено. В настоящее время категорирование помещение обеспечено. Категория помещения обозначена на входной двери помещения с наружной стороны

Заведующий МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»

Н.И.Пашенко



Исполнитель:
Пашенко Н.И.
736-25-23