

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
(наименование территориального органа МЧС России)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-70-48, факс 264-78-57
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 «А», телефон 8(351) 791-29-64,
электронный адрес: gpn_chel@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 330/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 305 г. Челябинска»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору № 330 от 18.03.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

07.04.2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 2 часа 00 мин.)

16.04.2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 1 час 00 мин.)

Общая продолжительность проверки составила 2 рабочих дня / 3 часа 00 минут проведена плановая, выездная проверка Соколовой Ириной Сергеевной - государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «Детский сад № 305 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Трудовая, 5а
(наименование объекта надзора и его адрес) ем

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 305 г. Челябинска» - Пашенко Натальей Ивановной
указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные

№ Препи-сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Здание МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» не оснащено СОУЭ третьего типа. (по факту установлено СОУЭ второго типа, в здании 158 воспитанников согласно справки заведующего МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» Пашенко Н.И.).	ч. 3, 4 ст. 4, 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08, таблица 2 п. 1 СП 3.13.130.2009	01.04.2022 г.	
2.	Отделка пола в помещении группы «Звездочки» на 1-м этаже, выполнена материалом –	ст.145 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Техниче-	01.04.2022 г.	

	напольным покрытием, типа линолеум. Документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности, не представлена. (Предоставлен сертификат соответствия №РОССРУ.АД38.Н00118, показатели пожарной опасности отсутствуют).	ский регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ п.25 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)		
3.	Руководитель учреждения не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения с обозначением его категории на входной двери помещения с наружной стороны., а именно помещение, расположенное на первом этаже эксплуатируемое, как склад – архив (допускается хранение документов).	Правила противопожарного режима в РФ п.12 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	01.04.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016г.).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- * собственники имущества;
- * руководители федеральных органов исполнительной власти;
- * руководители органов местного самоуправления;
- * лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- * лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- * должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Челябинска
по пожарному надзору



И.С. Соколова

Предписания для исполнения получил (-а):

Александр Иванович *Иванов* *Александр Иванович*

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

«16» 2021

И.С. Соколова
(подпись)